

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 262-99-99;

УРЦ МЧС России: (343) 371-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

**Предписания № 44 / 1 / 1**

**по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 91»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период « 29 » марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; « 20 » апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка начальником ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР подполковником внутренней службы Аверинским Василием Валерьевичем объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 91», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 159 совместно заведующим Стукаловой Натальей Витальевной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Склад кастелянши, склад кладовщика, склад продуктов, электрощитовая не выгорожены противопожарными преградами	п.1. ст. 88, таблицы №№ 23,24,27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03. 2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Начальник ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,  
Каменского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Аверинский Василий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 21 ” апреля 20 21 г.

должностные лица в пределах их компетенции.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“ 21 ” 04 20 21 г

р.в.мс Сомова А.В.  
(должность, фамилия, инициалы)